試　験　報　告　書

平成　22年　10月　15日

No. B1000594

計量証明事業登録 環第5号・15号・25号 群特 第1号
作業環境測定機関　登録第10-1
建築物飲料水水質検査業群馬県11水第1号
水道法20条水質検査機関 登録208号

株式会社 環境技研
群馬県高崎市金古町１７０９－１
電話 ０２７－３７２　５１１１

水上高原ホテル200　　様

10月 13日ご依頼いただきました試料（弊社採取）
の試験結果を下記の通りご報告申し上げます。

試験完了日　平成　22年　10月　14日

試料名	使用水				
件名					
試料採取年月日	平成　22年　10月　13日　　12時 05分				
採取者	春日 寿夫			立会人	青木様
採取点				天候	晴
水温	13.8 ℃	気温	20.1 ℃	外観	無色透明
				臭気	無臭

試験項目	試験結果	試験方法
ｐＨ	6.9(25℃)	平成15年厚生労働省告示第261号 別表32
全硬度	22.6 ($CaCO_3$ mg/ℓ)	平成15年厚生労働省告示第261号 別表22
ナトリウム	4.5 (mg/ℓ)	平成15年厚生労働省告示第261号 別表4
カリウム	1.8 (mg/ℓ)	上水試験方法 VI-3.8.2 ﾌﾚｰﾑ原子吸光法
	－ 以下余白 －	

ｐＨの（ ）内数値は、測定時の水温です。
備　考

計量管理者	佐俣 満世
担当者	高須 前川